

Bürger King

Schloss Bürger GmbH
Basketring 3
53123 Bonn

Datum: 08.08.18

Betriebsbesuch: von bis Uhr

Kontrolleur/-in

Gebührenpflichtige Kontrollzeit Min.

Sachverst.

Gebührenpflichtige Kontrollzeit Min.

Kontrollierte Betriebsart:

Betriebsart Risikopunkte:

Punkte Produktrisiko:

Anwesende Person:

Kontrollart:

Planmäßige Routinekontrolle ☐ UB 2018/104 ☒

Nachkontrolle ☐

I. Kontrollierte Kontrollbereiche/Einrichtungen (Inventar/Mobiliar)

Beispiele:

1. Verkaufsraum	☐	7.	☐	13.	☐
2. Vorbereitungsraum	☐	8.	☐	14.	☐
3. Produktionsraum	☐	9.	☐	15.	☐
4. Kühl-/TK-Einrichtung	☒	10.	☐	16.	☐
5. Lagerraum	☐	11.	☐	17.	☐
6. Personaltoilette	☐	12.	☐	18.	☐

II. Kontrollierte Punkte

01 Hygiene (-management, betriebliche Eigenkontrolle)	02 Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	03 Zusammensetzung –nicht mikrobiologisch.	
1. Mitarbeiterschulung	☐	1. Bauliche Beschaffenheit	☐
2. Rückverfolgbarkeit	☐	2. Personalhygiene	☐
3. Schädlingsbekämpfung	☐	3. Produktionshygiene	☐
4. Reinigung / Desinfektion	☐	4. Temperatureinhaltung	☐
5. HACCP-Verfahren	☐	04 Kennzeichnung / Aufmachung	☐
		Kennzeichnung	☐
		05 Andere Kontrollpunkte	☐

III. Kontrollergebnis (Feststellungen zu allen kontrollierten Räumen und Punkten)

Nr.	Feststellung
	Auf Grund der Verbraucherschwerde wurde die Temperatur im Tiefkühlhaus und im Kühlhaus amtlich gemessen.
	Im Kühlhaus war die Raumtemperatur mit + 6,2 °C für die dort gelagerten Lebensmittel in Ordnung.
	Die Kernkühltemperatur im Tiefkühlhaus betrug - 11 °C. Hier wird für die gelagerten Lebensmittel eine Temperatur von mindestens - 18 °C gefordert.
	Durch Unterschreiten der erforderlichen Mindesttemperatur ist das Mindesthaltbarkeitsdatum des Herstellers obsolet. Die Verantwortlichkeit obliegt dem Inverkehrbringer vor Ort.
	Laut H. [redacted] war die Fa. [redacted] heute um 8:00 vor Ort. Heute jedoch auf Grund fehlender Unterlagen keine Korrektur der Temperatur durchgeführt.
	H. Elidur sicherte telefonisch mögliche Maßnahmen zur Beseitigung der Kühlproblematik zu.
	Maßnahmen werden per E-Mail aus Amt [redacted] [redacted]

IV. Kontrollbewertung