

BETRIEBSKONTROLLE
im Rahmen der Lebensmittelüberwachung

Name des Lebensmittelunternehmers:	Clara-Fey-Schule
Ort:	Rheinallee 5, 53173 Bonn
Datum der Besichtigung:	07.06.2018
Lebensmittelkontrolleurin:	

O.g. Lebensmittelunternehmen ist am 07.06.2018 im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung besichtigt worden.

Dabei wurde folgendes festgestellt:

I. Küche Mensa II.

1. Am Handwaschbecken konnte kein warmes Wasser zur hygienischen Handreinigung entnommen werden.
Der Warmwasseranschluss ist einwandfrei instand zu setzen.

II. Umkleide

1. In der Umkleide war eine Vielzahl an Schuhen verteilt.
Die Schuhe sind in die entsprechenden Fächer einzusortieren. Schuhe, die nicht zuzuordnen sind, sind aus dem Raum zu entfernen.

III. Spülküche

1. An einer der beiden Türzargen waren im unteren Bereich die Fliesen ausgebrochen.
Der Bereich ist zu sanieren. Es wird empfohlen, eine Schiene anzubringen, da es an dieser Stelle ansonsten immer wieder zu Beschädigungen kommen kann.

gez.