

EnVB 24

Bezeichnung	Nr:	Hauptnutzung	Nutzfläche [m²]
MRT-Orthopädie		Krankenhaus	646,76
Orthopädie		Krankenhaus	13299,66
Gesamtfläche			13946,42

Technik	
Nutzung/Verwaltung	



EnPI:	121 kWh/m ² *a	EnEV:	58 kWh/m ² *a
Abweichung:	109%		

EnPI:	177 kWh/m ² *a	EnEV:	129 kWh/m ² *a
Abweichung:	37%		

3 MRT-Geräte mit Jahresverbrauch ca. 360.000 kWh (Vergleichswert MRT aus DTZ)

[illegible]


Stand: Sep 18

Strombedarf**Wärmebedarf**

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
Strombedarf	1.708	1.703	1.692	-	-	-
Wärmebedarf	2.389	2.334	2.471	-	-	-

Stand: Sep 18

EnPI-Verlauf - Strom



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EnPI-Strom	122	122	121	-	-	-
EnEV-Strom	58	58	58	58	58	58
EnPI-Wärme	171	167	177	-	-	-
EnEV-Wärme	129	129	129	129	129	129

EnPI-Verlauf - Wärme

