

[REDACTED]

Von: [REDACTED] (52)
Gesendet: Mittwoch, 14. April 2021 09:45
An: [REDACTED]
Betreff: WG: Bericht zur EÜP - Melbbad Bonn
Anlagen: VDI 6200 - StandsicherheitsüberprüfungMelbbad Bonn.pdf

Liebe [REDACTED]

wie gerade besprochen übersende ich die E-Mail des TÜV an das SGB.

Viele Grüße

[REDACTED]
Bundesstadt Bonn
Leiter Sport- und Bäderamt
Rathaus Bad Godesberg
Kurfürstenallee 2-3, 53177 Bonn
Telefon: +49 (0)228 77 2038
E-Mail: [REDACTED]@bonn.de
Internet: www.bonn.de

Von: [REDACTED] (85-22) <[REDACTED]@Bonn.de>
Gesendet: Montag, 15. März 2021 18:51
An: [REDACTED] (52-1) <[REDACTED]@bonn.de>; [REDACTED] (52) <[REDACTED]@Bonn.de>
Cc: [REDACTED] (52-12) <[REDACTED]@Bonn.de>; [REDACTED] (85-2) <[REDACTED]@Bonn.de>;
[REDACTED] (Arbeitsicherheit) <[REDACTED]@bonn.de>
Betreff: WG: Bericht zur EÜP - Melbbad Bonn

Hallo [REDACTED]
hallo [REDACTED]

als Anlage das Gutachten des TÜV zur Standsicherheitsüberprüfung VDI 6200.
Aus dem Gutachten geht hervor, dass bei dem Umkleidegebäude (Terrassenbau)
eine Nutzung der Verkehrsflächen innerhalb, unterhalb bzw. in unmittelbarer Nähe zum
Terrassengebäude als nicht ausreichend verkehrssicher zu beurteilen ist.
**Das Gebäude sowie angrenzende Verkehrsflächen sind für die weitere Nutzung zu sperren.
Somit ist ein Aufstellen von Container vor dem Terrassengebäude nicht möglich!**

Das **Kiosk-Gebäude** ist bedingt durch die feststellbaren Schäden
aus den Bereichen der Verkehrssicherheit und Standsicherheit
für die weitere Nutzung zu sperren.

Der **Technikraum (Filteranlage)** ist aufgrund der Schädigungen an den Unterzügen
ebenfalls **für die weitere Nutzung zu sperren.**

Durch die in dem Gutachten angeordnete Sperrung des Technikraumes, ist das Bad so nicht mehr zu
betreiben.

Gruß aus dem Siebengebirge

Wolfgang Schade
Abteilungsleiter 85-22

Geschäftsbereich Hochbau Technik
Abt: Bäder, Werkstätten und
Bauunterhaltung Kongresszentrum

Städt. Gebäudemanagement Bonn
SGB / Amt 85-22

Büroanschrift:

Bertha-von-Suttner-Platz 2-4
53111 Bonn

Postanschrift:

Berliner Platz 2
53111 Bonn

Telefon +49 (0)228 77-3273
Telefax +49 (0)228 77-9619616

E-Mail wolfgang.schade@bonn.de
Internet www.bonn.de

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

BTHVN
2020

**BONN IST
BEETHOVEN.
WEIL DA
SIMMER DABEL.**

Von: Markus Katzur [<mailto:markus.katzur@de.tuv.com>]

Gesendet: Montag, 15. März 2021 16:33

An: Schade, Wolfgang (85-22)

Betreff: Bericht zur EÜP - Melbbad Bonn

⚠ Achtung: Absender von außerhalb der Stadtverwaltung Bonn! ⚠

Sehr [REDACTED]

anbei übersende ich Ihnen, wie vor Ort besprochen, den Bericht zur Gebäudekonstruktion im Melbbad in Bonn. Ich würde den Bericht gerne im Laufe der Woche auf den Weg geben und würde mich über eine kurze Rückmeldung freuen. Vielen Dank im Voraus.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Markus Katzur

markus.katzur@de.tuv.com

T: 0049-261/8085-102

F: 0049-261/8085-274

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Hans-Böckler-Str. 6
56070 Koblenz

<http://www.tuv.com>

Geschäftsführung und Sitz der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Andreas Geck (Sprecher), Dirk Fenske

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr.-Ing. Michael FÜBI

Sitz der Gesellschaft: Köln | Registergericht: Amtsgericht Köln, HRB 26876 | USt-IdNr.: DE811955577



Das TÜV Rheinland-Team Industrie Service & Cybersecurity ist weiterhin für Sie im Einsatz!
Weitere Informationen finden Sie hier.

