Der Rückbau des Tanklagers sowie von sonstiger Bebauung im Bereich des Baufeldes erfolgt im Vorfeld der Baumaßnahmen

Kanalisation zurückbauen

Anschluss an DN 1600 mittels Anbohrstutzen im Kämpferbereich herstellen.

Abwassereinleitungspunkt SW-Überleitung

Abwassereinleitungspunkt RW-Überleitung

Neuen Schacht auf Bestandskanalisation herstellen

Schachtzulauf mit Böschungsstück und Gitterrost herstellen

Wasserbausteine in Sohlbereich einbauen. L = 2,00 m

Graben S 116,90

Graben S 117,30

Kanalisierte Einzugsgebietsfläche Oberflächenentwässerung Bahnhofstraße BA 1, Abschnitt 2 AEkan = 0,32 ha

Rückbau der Schachtbauwerke im Rahmen der Sanierungsmaßnahme STEB geplant.

Abwasserentnahmepunkt SW-Überleitung gem. LV

Vorhandenen Graben am Heinz-Nixdorf-Ring nachprofilieren

Der Rückbau der überplanten Bebauung erfolgt im Rahmen der Gasamtmaßnahme

Kanalisierte Einzugsgebietsfläche Oberflächenentwässerung Bahnhofstraße BA 1, Abschnitt 1 AEkan = 0,40 ha

Wasserbausteine in Sohlbereich einbauen. L = 2,00 m

Auslauf mit Böschungsstück und Gitterrost an vorh. Grabenprofil herstellen

vorhandene Kanalisation Tiefenlage unbekannt, zu prüfen!

Länge 103,3m 3,4 ‰

Länge 11,5m 35 ‰

RW 21 90000908 Anschluss an Hauptkanal DN 1600 mit DN 300 S 114,43

RW 20 90000907 Absturzschacht D 117,28 S_{zu} 116,50 S 114,52 T 2,76

RW 11 90000898 DN 1000 D 122,31 S 119,91 T 2,40

RW 12 90000899 DN 1000 D 123,60 S 121,19 T 2,41

RW 13 90000900 DN 1000 D 124,86 S 122,47 T 2,39

RW 28 90000901 DN 1000 D 124,92 S 123,12 T 1,80

RW 27 90000902 DN 1000 D 122,69 S 121,09 T 1,80

RW 25 90000905 RW-Behandlungsanlage 4,0x2,4m D 118,81 S_{zu} 117,63 S_{ab} 117,61 S 115,65 T 3,16

RW 22 90000906 DN 1000 D 118,50 S 117,50 T 1,0

RW 23 90000904 DN 1000 D 119,78 S 117,88 T 1,90

RW 26 90000903 DN 1000 D 121,10 S_{zu} 119,30 S_{ab} 118,90 T 2,20

RW 10 90000897 DN 1000 D 120,86 S 118,31 T 2,55

RW 09 90000895 DN 1000 D 119,63 S 116,66 T 2,93

RW 08 90000893 DN 1000 D 119,01 S 116,05 T 2,96

SW 07 5406 0070 Ersatz-Neubau DN 1500 D 117,69 S 113,93 T 3,76

Bestand 120,40 Sohle Kanal S 118,30

DN 300 B 58,00m 35,0 ‰

DN 300 B 58,00m 31,79‰

DN 300 B 25,40m xx,x ‰

DN 300 B 32,00m 4,0 ‰

DN 300 B 32,00m 516‰

DN 300 B 20,00m

DN 150 B 22,35m

DN 150 B 24,33m

DN 300 PP-MD 13,09m 6,4 ‰

RS 114,43

Stat 2,00m L = 6,00m

Stat 7,00m L = 7,00m

Stat 28,00m L = 12,50m

Stat 38,60m L = 12,60m

Stat 49,20m L = 11,60m

Stat 1,80m L = 1,90m

Stat 15,00m L = 2,00m

Stat 35,00m L = 9,50m

Stat 16,30m L = 12,71m

Stat 2,50m L = 4,50m

Stat 2,50m L = 4,50m

Stat 2,50m L = 4,50