

<1000 ppm	hygienisch unbedenklich	keine weiteren Maßnahmen
1000 - 2000 ppm	hygienisch auffällig	Lüftungsmaßnahmen intensivieren, Lüftungsverhalten überprüfen und verbessern
>2000 ppm	hygienisch inakzeptabel	Belüftbarkeit des Raumes prüfen, ggf. weitere Maßnahmen prüfen

Laufende Optimierungsprozesse um die Empfangsqualität zu verbessern.

Schule	Beschreibung
Albert-Schweitzer-Schule	Werte im Gros in Ordnung (zw. 800-1000)
Astrid-Lindgren-Schule	Werte zu lückenhaft aufgrund schwieriger Netzabdeckung
Baltic-Schule	CO2-Werte meist deutlich unter 1000
Baltic-Schule, Briggstr.	häufig wechselnde Werte je Raum
Berend-Schröder-Schule	Werte im Gros in Ordnung (zw. 800-1000)
Bughagen-Schule	Werte im Gros in Ordnung (zw. 800-1000)
Carl-Jakob-Burkhardt-Gymnasium	Einzelne Ausschläge (über 1,500-3000), überwiegend unter 1000
Dom-Schule	CO2-Werte meist deutlich unter 1000
Dorothea-Schlözzer-Schule	Problematische Netzabdeckung, dort wo Datenempfang gut ist(Altbau) sind die Daten zumeist deutlich unter 1000
Emanuel-Geibel-Schule	Werte deutlich unter 1000
Emil-Possehl-Schule	Vereinzelte Probleme mit Netzabdeckung, Werte im Gros deutlich unter 1000
Ernestinenschule	1 Sensor defekt, Durchschnittswerte um ca 850ppm
Ernestinenschule - Hinter der Burg	Problematische Netzabdeckung, dort wo Datenempfang gut ist(Altbau) sind die Daten deutlich unter 1000
Friedrich-List-Schule	Werte im Gros in Ordnung (zw. 800-1000)
Geschwister-Prenski-Schule	Werte im Gros in Ordnung (zw. 800-1000)
Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie	Werte im Gros in Ordnung (zw. 800-1000)
Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie, Schilds.	Einzelne Ausschläge (über 1,500-3000), überwiegend unter 1000
Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie, St. Ann.	Ein ausschlagender Sensor (vermuteter Defekt), Werte im Gros in Ordnung (zw. 800-1000)
GGSt.-Jürrgen	Probleme mit Netzabdeckung (Schule hat GW aus der Steckdose gezogen) daher keine Aussagekraft
GGSt.-Jürgen, Außenstelle Mönkhofer Weg	Werte unter 1000, aber meist recht nah an der Grenze
Gotthard-Kühl-Schule	Einzelne Ausschläge (über 1,500-3000), Gros der Geräte unter 1000
Gotthard-Kühl-Schule, Außenstelle Am Neuhof	Einzelne Ausschläge (bis 1500 ppm), Gros der Geräte unter 1000
Grundschule am Koggenweg	Einzelne Ausschläge (bis 1500 ppm), Gros der Geräte unter 1000
Hanse-Schule	Einzelne Ausschläge (über 1,500-3000), Gros der Geräte unter 1000
Heinrich-Mann-Schule	Werte unter 1000, aber meist recht nah an der Grenze
Holstentor-Gemeinschaftsschule	Werte im Gros in Ordnung (zw. 800-1000)
Johanneum	Anfangs schlechte Netzabdeckung,
Julius-Leber-Schule	Ausstattung noch nicht erfolgt wg. Umbaumaßnahmen
Julius-Leber-Schule, Außenstelle Brockesstr.	Werte im Gros in Ordnung (zw. 800-1000)
Kahlhorst-Schule	Einzelne Ausschläge in mehreren Räumen zw. 1500-2500) Gros zw. 800-1000
Kahlhorst-Schule, Außenstelle Niederbüssau	Werte im Gros in Ordnung (zw. 800-1000)
Kaland-Schule	Ausstattung noch nicht erfolgt wg. Umbaumaßnahmen
Kaland-Schule VHS	Ausstattung noch nicht erfolgt wg. Umbaumaßnahmen
Kaland-Schule Modulbau	Ausstattung noch nicht erfolgt wg. Umbaumaßnahmen
Katharineum	Zum Teil schlechte Netzabdeckung, Gros der Werte zw. 800-1000, ab und zu Ausschläge über 1500
Luther-Schule	Werte im Gros in Ordnung (zw. 800-1000)
Maria-Montessori-Schule	Werte unter 1000, aber meist recht nah an der Grenze
Marien-Schule	Gros der Werte zw. 800-1000, ab und zu Ausschläge über 1500
Matthias-Leithoff-Schule	Gros der Werte zw. 800-1000
Mühlenweg-Schule	Zum Teil schlechte Netzabdeckung, Gros der Werte zw. 800-1000, einzelne Ausschläge über 1000
Oberschule zum Dom	Zum Teil schlechte Netzabdeckung, Gros der Werte zw. 800-1000, einzelne Ausschläge über 1000
Paul-Gerhardt-Schule	Werte unter 1000, aber meist recht nah an der Grenze

Paul-Klee-Schule	Zum Teil schlechte Netzabdeckung, Gros der Werte zw. 800-1000, ab und zu Ausschläge über 1500
Paul-Klee-Schule, Außenstelle Wulfsdorf	Zum Teil schlechte Netzabdeckung, Gros der Werte zw. 800-1000, ab und zu Ausschläge über 1000
Pestalozzi-Schule	Zum Teil schlechte Netzabdeckung, Gros der Werte zw. 800-1000, ab und zu Ausschläge über 1500
Pestalozzi-Schule, Außenstelle Dornbreite	Werte unter 1000, aber meist recht nah an der Grenze
Schule am Meer	Zum Teil schlechte Netzabdeckung, Gros der Werte zw. 800-1000,
Schule am Stadtpark	Werte unter 1000, aber meist recht nah an der Grenze
Schule an der Wakenitz	Teilweise Netzabdeckungsschwierigkeiten, Werte Häufig zw. 800-1000 aber auch häufige Verteilung über 1000
Schule Eichholz	Werte im Gros in ordnung (zw. 800-1000) Ab und an Netzprobleme
Schule Falkenfeld	Werte unter 1000, aber meist recht nah an der Grenze
Schule Grönauer Baum	Anfangs schlechte Netzabdeckung, Gros der Werte deutlich unter 1000
Schule Groß Steinrade	Schlechte Netzabdeckung, aber gemessene Werte deutlich unter 1000
Schule Lauerholz	Anfangs schlechte Netzabdeckung, Gros der Werte deutlich unter 1000, vereinzelte Ausschläge über 1500
Schule Lauerholz, Außenstelle Israelsdorf	Werte im Gros in ordnung (zw. 800-1000)
Schule Marli	Werte im Gros in ordnung (zw. 800-1000), Ab und zu Ausschläge über 1000, teilweise schlechte Netzabdeckung
Schule Niendorf	Werte häufig im Wechsel über und unter 1000, aber meist recht nah an der Grenze
Schule Rangenberg	Werte im Gros in ordnung (zw. 800-1000) Ab und an Netzprobleme
Schule Roter Hahn	Sehr schlechte Netzabdeckung, daher kaum eine Aussage über die Werte treffbar.
Schule Schönböcken	Werte im Gros in ordnung (zw. 800-1000)
Schule Tremser Teich	Teilweise Netzabdeckungsschwierigkeiten, Werte Häufig zw. 800-1000, geringe Verteilung auch über 1000
Schule Utkiek	Werte in der Regel deutlich unter 1000
Schule Wilhelmshöhe	Teilweise schlechte Netzabdeckung, Werte im Gros deutlich unter 1000, vereinzelte Ausschläge über 1000
Stadtschule Travemünde	seltene schlechte Netzabdeckung, Gros zw. 800-1000, selten über 1000
Thomas-Mann-Schule	Gros der Werte zw. 800-1000, häufigere Ausschläge über 1000, zum Teil schlechte Netzabdeckung
Trave-Grund- und Gemeinschaftsschule, Standort 1	Gateway häufiger aus der Steckdose genommen, daher schlechte Netzabdeckung. Werte im Gros deutlich unter 1000
Trave-Grund- und Gemeinschaftsschule, Standort 2	Werte unter 1000, aber meist recht nah an der Grenze, häufigere Ausschläge auch über 1000-2000
Trave-Gymnasium	Gateway häufiger aus der Steckdose genommen, daher schlechte Netzabdeckung. Werte im Gros deutlich unter 1000
Willy-Brandt-Schule	Gros der Werte zw. 800-1000, seltene Ausschläge auch über 1000
Willy-Brandt-Schule, Außenstelle Krümmling	Gros der Werte zw. 800-1000, seltene Ausschläge auch über 1000
Willy-Brandt-Schule, Außenstelle Meilenstein	Gros der Werte zw. 800-1000, seltene Ausschläge auch über 1000

Datenstand: 14.07.2021