

| Kita | Räume Kategorie 1 | Räume Kategorie 2 | Räume Kategorie 3 | Maßnahme/Bemerkung |
|-----------------------|-------------------|------------------------|---|--|
| Am Behnckenhof | alle | | | |
| Behaimring | alle | | | Während der Dachdeckerarbeiten schlechtere Lüftungsmöglichkeiten |
| Beim Meilenstein | alle | | | Hohe Unfallgefahr im 1. OG - Organisatorische Lösung |
| Brüder-Grimm-Ring | alle | | | |
| Dietrich-Buxtehude | fast alle | Lernwerkstatt | | GMHL, bitte Fenster gangbar machen |
| Dornestraße | alle Gruppenräume | Waschräume, Garderoben | | |
| Dorothea-Schlözer | alle Gruppenräume | Waschräume, Garderoben | | |
| Dr. Julius-Leber-Str. | alle Gruppenräume | Waschräume, Garderoben | | |
| Glockengießersstr. | alle Gruppenräume | | 1 Schlafräum, 1 Waschräum | Lüftungsanlage ist vorhanden |
| Groß Steinrade | alle Gruppenräume | | 1 Zusatzraum | |
| Hallandhaus | alle | | | |
| Haus der kl. Riesen | alle | | | |
| Hudekamp | alle Gruppenräume | | 2x Personal-WC und ein Kinderwaschräum | |
| IDUN | alle | | | |
| Kerckringstr. | alle | | | |
| Klappenstr. | alle | Materialraum | | |
| Kl. Klosterkoppel | alle | | | |
| Klipperstr. | alle | | | |
| Kunterbunt | alle | | | |
| Malenter Str. | alle | | Umkleide im Schwimmbad, Personalumkleide, Sanitärbereiche | technische Lüftungsanlage ist verbaut Rohre sind nicht überall sichtbar |
| Marlistr. | alle | | | |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Moislinger Berg | alle Gruppenräume | Personalraum, Küche, Büro | Krippenschlafraum, Personal-WC | GMHL, bitte prüfen, ob Veränderung bei der Kategorie 2 möglich sind. |
| Mönkhofer Weg | alle | | | |
| Niendorf | alle | | | |
| Robert-Koch-Str. | fast alle | Baumraum | 1 Sanitärraum | |
| Roter Löwe | alle Gruppenräume | Waschräume | | |
| Rudolf-Groth-Park | alle Gruppenräume | | Bällebad | |
| Schaluppenweg | fast alle | | 2 Gruppeninnenräume | GMHL, Ein Fenster müsste gangbar gemacht werden |

Anmerkung:

Alle Kita's (bis auf Hallandhaus und Mönkhofer Weg) wünschen sich eine Raumluftüberwachung (Smart-Kita)
Die Lüftung in den Schlafräumen ist während des Schlafens aufgrund der Geräusentwicklung nicht möglich