

Rhein-Sieg-Kreis | Der Landrat | Postfach 1551 | 53705 Siegburg

**Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsamt**

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen

Datum

39 VIG Brauhaus Rheinbach,
Rheinbach III

12.05.2022

Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

**Antrag auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) vom
30.03.2022**

Betrieb: Brauhaus Rheinbach, Wilhelmsplatz 1, 53359 Rheinbach

bezugnehmend auf meinen Bescheid vom 22.04.2022 übermittele ich Ihnen nunmehr die gewünschten Auskünfte. Die Details entnehmen Sie bitte dem beigefügten Auszug aus der hiesigen Datenbank.

Mit freundlichen Grüßen

Antrag nach dem VIG über die Herausgabe von Informationen über den Betrieb:

Betriebsstätte:
Brauhaus Rheinbach
Wilhelmsplatz 1
53359 Rheinbach

Letzte durchgeführte Kontrolle: 31.03.2022 (Nachkontrolle)

Kontrollangaben:
Nachkontrolle am 31.03.2022 (Verstoß)

I. Kontrollierte Bereiche

Gesamtbetrieb

II. Kontrollierte Punkte

Hygiene allgemein (Betriebshygiene)

III. Kontrollergebnis (Feststellungen zu allen kontrollierten Räumen)

1. Kondenswasserableitung im Kühlhaus immer noch schadhaft und undicht.
2. Bierkeller unterhalb Treppenabgang immer noch verunreinigt, insbesondere die Begleitkühlung und Getränkeleitungen.

Kontrollangaben:
Nachkontrolle am 16.03.2022 (Verstoß)

I. Kontrollierte Bereiche

Gesamtbetrieb

II. Kontrollierte Punkte

Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Hygiene (Hygienemanagement, Betriebliche Eigenkontrolle)

III. Kontrollergebnis (Feststellungen zu allen kontrollierten Räumen)

1. Der Bereich im Bierkeller unter dem Treppenabgang war erheblich verunreinigt, insbesondere die Getränkeleitungen und der Begleitkühler.
2. Die Ventilatorschutzgitter der Kühlaggregate waren mehrheitlich verunreinigt.
3. Kondenswasserableitung im Kühlhaus schadhaft und undicht.