

Einsatz Nr. 22_0001305_E_01 (GG_Sonstiges)

Stichwort:	22_0001305_E_01_Sonstiges_Duisburg_Gravelottestr. 48		
Einsatztyp:	GG_Sonstiges		
Sparte:	Gas	Organisation:	Netzservice Rohrnetzanlagen / Rohrnetze
Status:	erledigt	Einheit:	GW Installation Tag Mitte CB
Priorität:	mittel	Arb.Verantw.:	[REDACTED]
Ext.Id:		KFZ:	[REDACTED]

Ortsangabe Adresse Informierender	
Anrede:	[REDACTED]
Name:	[REDACTED]
Firma:	[REDACTED]
Telefon 1:	[REDACTED]
Ort:	Duisburg
Ortsteil:	Hochfeld
Straße:	Gravelottestr. 48

Ortsangabe Adresse Ereignisort	
Anrede:	[REDACTED]
Name:	[REDACTED]
Firma:	[REDACTED]
Telefon 1:	[REDACTED]
Ort:	Duisburg
Ortsteil:	Hochfeld
Straße:	Gravelottestr. 48

Datum	Status	Disponent	Einheit
08.04.22 11:34:24	angelegt	[REDACTED]	
08.04.22 11:35:07	disponiert	[REDACTED]	GW Installation Tag Mitte CB
08.04.22 11:35:16	angenommen	[REDACTED]	
08.04.22 11:49:30	in Arbeit	[REDACTED]	
08.04.22 12:44:48	op. erledigt	[REDACTED]	
09.04.22 08:10:39	erledigt	[REDACTED]	

Erfasser:	[REDACTED]	Anderer:	[REDACTED]
Datum/Uhrzeit:	08.04.2022 11:34:24	Datum/Uhrzeit:	09.04.2022 08:10:42

Interview GG_RM_Sonstiges

GG_RM_Sonstiges	
<i>- Infoaufnahme</i>	
Beschreibung der gemeldeten Unregelmäßigkeit oder Störung!	Gastherme läuft obwohl GZ ausgebaut ist
<i>- WEB-Veröffentlichung</i>	
1 WEB-Veröffentlichung erforderlich?	ja
<i>- Rückmeldung</i>	
1 Wo liegt die Schadensstelle?	Hausinstallation
1 Um welche Art von Schaden handelt es sich?	Sonstiges
1 An welchem Objekt der Hausinstallation befindet sich der Schaden?	Zähler

Einsatz Nr. 22_0001305_E_01 (GG_Sonstiges)

1 Wie wurde die Störung beseitigt?	Zählerhahn war geöffnet und die Dichtung der Verschlusskappe war manipuliert worden. Der Zugang zum Gasregler ist zugemüllt und kann deswegen nicht ausgebaut werden. Dichtung der Kappe erneuert und die Zählerstellung mit Nunner- Schelle gesichert. (██████████): Es wurde ein Stromkabel vom Allgemeinstrom über die Außenwand des Gebäudes in ein Wohnung geführt. ██████████ von SK-N wurde über den Sachverhalt informiert und eine Störung angelegt QvL-2772). Arbeitsschein für Ausbau ND Regler erstellt.
1 Angabe der Schadensursache !	Manuelle Fremdeinwirkung
1 Zuständigkeit der SWDU_Netz?	Nein
1 Nachkontrolle erforderlich?	Nein
1 Dateneingabe für Assetsimulation erforderlich?	Nein

WEB_Veröffentlichung	
1 Größe des Radius?	0m
<i>Voraussichtliches Ende?</i>	
1 WEB-Veröffentlichung stornieren?	nein

Datum: _____	Unterschrift: _____
--------------	---------------------













