

EP 3069

Einsatzanlass

Meldebild **B3-BMA (komplexes Gebäude, Klinik, Pflegeeinrichtung)**
Mit Sondersignal

Stichwort **B3-BMA**

Stichwort 2 **R10**

	Einsatzort	Zielort
Objekt	Uni-Tech-Center	
Melder-Nr.	3069	
Ort	Bochum [44799]	Bochum [44894]
Ortsteil	Wiemelhausen	
Straße	Universitätsstr. 140	

Zusatzinfos

Info Brandeinsätze min. B3 alarmieren!

Meldender **Brandmeldung/ -**

Einsatzstatus	Zeit
unerledigt	28.06.2024 09:26:56
alarmiert	28.06.2024 09:27:13
laufend	28.06.2024 09:28:45
beendet	28.06.2024 10:28:19

EM (Stärke/AGT)	disponiert	alarmiert	Status 3	Status 4	Status 7	Status 8	Status 1	Ende
BO 02-HLF20-02 (TH) (4/4)	09:27:00	09:27:23	09:28:45	09:36:22	--:--:--	--:--:--	09:49:57	09:57:44*
BO 03-RW2-01, BO-SV 3742	09:27:14	09:27:23	09:29:12	--:--:--	--:--:--	--:--:--	09:36:07	10:03:14
BO 03-DLK23-01	09:27:00	09:27:23	09:29:19	09:37:35	--:--:--	--:--:--	09:48:59	09:56:08
BO 03-B-DI-01	09:27:00	09:27:23	09:29:25	09:38:18	--:--:--	--:--:--	09:50:39	09:57:43*
BO 03-HLF20-02 (TH) (4/4)	09:27:00	09:27:23	09:29:33	09:40:11	--:--:--	--:--:--	09:52:26	10:00:23*
BO 03-HLF20-01 (B) (4/4)	09:27:00	09:27:23	09:30:02	09:40:16	--:--:--	--:--:--	09:52:03	10:00:23*
BO 02-C-DI-01 (2/0)	09:26:59	09:27:23	09:30:08	09:40:07	--:--:--	--:--:--	09:58:25	10:00:09*
BO 03-C-DI-01	09:26:59	09:27:23	09:29:38	09:37:27	--:--:--	--:--:--	09:51:25	10:00:23*
BO 04-HLF20-01 (4/4)	09:27:00	09:27:23	09:30:27	09:38:55	--:--:--	--:--:--	09:53:10	09:57:43*
BO 04-DLK23-01 (4/4)	09:27:00	09:27:23	09:30:40	09:37:56	--:--:--	--:~:~:~	09:52:42	10:00:09*
BO 04-RTW-02	09:27:01	09:27:23	09:32:01	09:38:13	--:~:~:~	--:~:~:~	09:54:59	10:05:35

gesamt (22/20)

Einsatzmeldungen

AutoCommit: Achtung! EM noch nicht alarmiert Grund: Durch FmsStatus [2] um: 28.06.2024 09:27:23
AutoCommit: EM noch nicht ausgerückt Grund: Durch FmsStatus [3] um: 28.06.2024 09:32:02

Eingabezeit	EM
28.06.2024 09:27:11	BO 04-RTW-02
28.06.2024 09:30:23	BO 04-RTW-02

Abschlussbericht 1240101440 - Brandeinsatz

Einsatzmeldungen

BSZ: Verkehrsbauwerk

Eingabezeit EM

28.06.2024
09:33:45

Von Außen keine Feststellung, es wird erkundet

28.06.2024 BO 03-B-DI-01
09:39:59

Schmorrbrand in einer Lampe bei einem Fotoshooting, laut Aussage des Haustechnikers. Es wird weiter erkundet

28.06.2024 BO 03-B-DI-01
09:43:12

Meldergruppe 304 - Melder 3, 3.OG

Bereich begangen, Schmorrbrand in einem Leuchtmittel, kein Eingreifen BF, Einsatzstelle C3 übergeben, Irma 11-25 vor Ort, Bereitstellungszone aufgelöst

28.06.2024 BO 03-B-DI-01
09:49:35

Auslöser war eine verschmorte Lampe, Einsatzstelle an den Haustechniker übergeben, W III rückt einsatzbereit ein

28.06.2024 BO 03-C-DI-01
09:53:50

Patient

BO 04-RTW-02

Einsatzort: Uni-Tech-Center

Zielort: Bochum

Transportbericht: BO 04-RTW-02 St.2: 09:27 St.3: 09:32

BO TS-1240028914

Transportart:

gedruckt am 1.Juli 2024 13:31

()

()