



Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg  
Postfach 28 60, 21318 Lüneburg

Düringer Fleischkontor  
Engelbert Stukenborg GmbH & Co. KG

[REDACTED]  
Lunestedter Str. 40  
27612 Loxstedt

Bearbeiter/in:

[REDACTED]

[REDACTED]@gaa-ig.niedersachsen.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)  
4.1-LG000000829-979 [REDACTED]

Durchwahl  
04131/15 [REDACTED]

Lüneburg  
10.02.2014

**Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG);  
Vorhaben: Ersatz der vorhandenen Dampfkesselanlage durch eine Wärme- und Energie-  
erzeugungsanlage**

**Berichtigung der Nebenbestimmung II Nr. 6 des Genehmigungsbescheides vom 17.09.13,  
Az: 4.1-LG000000829 br**

Sehr geehrte [REDACTED]

in dem Genehmigungsbescheid vom 17.09.13 sind versehentlich anstatt der Emissionsbegren-  
zungen für Verbrennungsmotorenanlagen (Nr. 5.4.1.4 TA-Luft) die für Feuerungsanlagen  
(5.4.1.2.3 TA- Luft) aufgenommen worden.

Ich berichtige die Nebenbestimmung **II Nr. 6** daher wie folgt:

Die im Abgas der BHKW 1 und 2 enthaltenen Emissionen an nachstehend aufgeführten Stoffen  
dürfen folgende Massenkonzentrationen nicht überschreiten:

a)	Formaldehyd	60 mg/m <sup>3</sup>	
b)	Kohlenmonoxid (CO)	0,30 g/m <sup>3</sup>	
c)	Stickstoffoxide, angegeben als Stickstoffdioxid	0,50 g/m <sup>3</sup>	
d)	Schwefeloxide, angegeben als Schwefeldioxid	10 mg/m <sup>3</sup>	

Die Emissionswerte beziehen sich auf Abgas im Normzustand (273,15 K und 101,3 kPa) nach  
Abzug der Feuchte und auf einen Volumengehalt an Sauerstoff von 5 vom Hundert.

**Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg**

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrage

